

液化石油氣消防安全檢查及違規取締(續)

中華民國107年 9月

單位：家、件次

區 域 別		違規取締件次													裁處件次				已收 繳罰 鍰件 次	強制 執行 件次	
		合計	分銷商					分裝場		檢驗場		儲存 場所	串接使 用場所	消防安 全設備 檢查不 合格	其他違 規取締	合計	罰鍰	限期 改善			停業或 停止使 用
			違規儲 存液化 石油氣	違規使 用逾期 容器	違規使 造偽標 合格示	非法分 裝液化 石油氣	其他分 銷商置 造設備 或管理 不合格	違規灌 裝逾期 容器	其他分 裝場置 造設備 或管理 不合格	容 器 檢 驗 不 實	其他檢 驗場置 造設備 或管理 不合格	儲 存 場 所 置 造 設備或 管理合 格	串 接 使 用 場 所 置 造 設備或 管理不 合格								
總 計		69	54	7	—	—	1	—	1	—	—	1	3	1	1	45	44	1	—	76	7
新 北 市		37	34	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29	29	—	—	34	7
新 臺 北 市		3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	6	—	—	5	—
桃 園 市		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	1	—	2	—
臺 中 市		3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	3	—	—	—	—
臺 南 市		4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
高 雄 市		14	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	22	—
臺 灣 省		6	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	—	—	11	—
宜蘭縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新竹縣		2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	8	—
苗栗縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
彰化縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
南投縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
雲林縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
嘉義縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
屏東縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
花蓮縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
澎湖縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基隆市		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新竹市		4	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嘉義市		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
福建省		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
金門縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
連江縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
消防署所屬		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基隆港		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺中港		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高雄港		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
花蓮港		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

民國111年 5月 5日 11:24:35 印製

資料來源：依據各直轄市、縣（市）政府消防局、各港務消防隊所報「液化石油氣消防安全檢查及違規取締」表彙編。

填表說明：本表由本署危險物品管理組編製1式2份，經陳核後，1份自存，1份送本署主計室，本署主計室應由網際網路上傳內政部統計處資料庫。