

強化長期照顧機構公共安全推動方案 消防強化面向

樂活老人長期
照顧中心火災

愛心老人長期
照顧中心火災

南門護理之家
火災

北門護理之家
火災



一、抑制延燒擴大對策

對策目標：強化防火區劃功能、阻絕內部空間火煙流竄措施及使用防焰功能之布類製品。



推廣機構內之寢具類製品(例如：床墊、床罩、床單、棉被、被套、枕頭、枕頭套等)採具有防焰性能。

研議長期照顧機構等場所設置避難器具種類之適合性或替代方案。

落實消防機關審查場所逃生路線之合理性，另等待救援空間採正壓之排煙性能設計，得依消防法第6條第3項規定辦理。

二、提升滅火防護能力對策

對策目標：修正第二種室內消防栓、不限面積設置自動撒水設備，並允許一定面積以下設置水道連結型自動撒水設備、一定面積避難弱勢場所廚房排油煙管及煙罩設置簡易自動滅火設備。



各類場所消防安全設備設置標準納入新設場所不限面積設置自動撒水設備及替代方案。

研訂水道連結型自動撒水設備設置基準，提供既設場所強化自主滅火能力改善方案。

各類場所消防安全設備設置標準納入修正第二種室內消防栓設置規格及一定面積以上廚房排油煙管及煙罩應設置簡易自動滅火設備。

三、建立自動通報機制對策

對策目標：收容避難弱勢場所應設置**119**火災通報裝置及修正火警受信總機認可基準，增訂新產品應有火警警鈴未定位或關閉時之強制啟動功能。



修正火警受信總機認可基準，增訂新產品應有火警警鈴未定位或關閉時之強制啟動功能。

119火災通報裝置納入「各類場所消防安全設備設置標準」，並自**108.1.1**施行實施。

四、強化自主應變機制對策

對策目標：強化防火管理機制，落實從業人員防災實境演練、規劃適合訓練內容、強化照顧服務員及外籍看護工防救災教育訓練。



落實機構負責人與夜間值班人員防災實境演練，強化照顧服務員及外籍看護工防救災教育訓練並建立避難撤離標準。

編撰長照機構防火管理訓練教材1份供培訓機構防火管理種子人員及課程訓練。

訂定發布「自衛消防編組應變能力指導機構認可及管理須知」，輔導第3監督單位協助地方消防機關推動自衛消防編組演練暨驗證。