

液化石油氣消防安全檢查及違規取締(續)

中華民國105年 7月

單位：家、件次

區域別	違規取締件次														裁處件次				已收繳 罰鍰件 次	強制執 行件次
	合計	分銷商					分裝場		檢驗場		儲存場所	串接使用場所	消防安 全設備 檢查不 合格	其他違 規取締	合計	罰鍰	限期改 善	停業或 停止使 用		
		違規儲存 液化石油 氣	違規使用 逾期容器	違規使用 偽造合格 標示	非法分裝 液化石油 氣	其他分銷 商位置構 造設備或 安全管理 不合格	違規灌裝 逾期容器	其他分裝 場位置構 造設備或 安全管理 不合格	容器檢驗 不實	其他檢驗 場位置構 造設備或 安全管理 不合格	儲存場所位 置構造設備 或安全管理 不合格	串接使用場所位 置構造設備或安 全管理不合格								
總 計	38	20	9	—	1	3	2	—	—	—	1	2	—	—	35	35	—	—	69	31
新 北 市	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	—	—	16	26
臺 北 市	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	5	—
桃 園 市	5	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	6	5
臺 中 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺 南 市	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—
高 雄 市	8	6	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—	28	—
臺 灣 省	14	7	4	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	12	12	—	—	14	—
宜 蘭 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新 竹 縣	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	8	—
苗 栗 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
彰 化 縣	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
南 投 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
雲 林 縣	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—
嘉 義 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
屏 東 縣	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	2	—
臺 東 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
花 蓮 縣	3	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—
澎 湖 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基 隆 市	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
新 竹 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嘉 義 市	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
福 建 省	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—
金 門 縣	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—
連 江 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
消防署所屬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基 隆 港	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺 中 港	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高 雄 港	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
花 蓮 港	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

民國105年 8月24日 15:49:33 印製

資料來源：依據各直轄市、縣（市）政府消防局、各港務消防隊所報「液化石油氣消防安全檢查及違規取締」表彙編。

填表說明：本表由本署危險物品管理組編製1式2份，經陳核後，1份自存，1份送本署主計室，本署主計室應由網際網路上傳內政部統計處資料庫。