

液化石油氣消防安全檢查及違規取締(續)

中華民國107年 1月

單位：家、件次

區 域 別		違規取締件次													裁處件次				已收 繳罰 鍰件 次	強制 執行 件次	
		合計	分銷商					分裝場		檢驗場		儲存 場所	串接使 用場所	消防安 全設備 檢查不 合格	其他違 規取締	合計	罰鍰	限期 改善			停業或 停止使 用
			違規儲 存液化 石油氣	違規使 用逾期 容器	違規使 造偽標 合格示	非法分 裝液化 石油氣	其他分 銷商位 置構造 設備或 安全不 合格	違規灌 裝逾期 容器	其他分 裝場位 置構造 設備或 安全不 合格	容 器 檢 驗 不 實	其他檢 驗場位 置構造 設備或 安全不 合格	儲 存 場 所 位 置 構造 設備或 安全不 合格	串 接 場 所 位 置 構造 設備或 安全不 合格								
總 計		54	42	5	—	1	—	1	—	—	—	—	3	1	1	54	53	1	—	49	3
新 北 市		24	22	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	19	19	—	—	10	3
新 臺 北 市		6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	—	1	—
桃 園 市		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
臺 中 市		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
臺 南 市		4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—	7	—
高 雄 市		10	7	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	16	16	—	—	24	—
臺 灣 省		9	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	10	9	1	—	3	—
宜蘭縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新竹縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
苗栗縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
彰化縣		2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—
南投縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
雲林縣		4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	3	1	—	—	—
嘉義縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
屏東縣		2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—
臺東縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
花蓮縣		1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
澎湖縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基隆市		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新竹市		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嘉義市		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福建省		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
金門縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
連江縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
消防署所屬		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基隆港		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺中港		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高雄港		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
花蓮港		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

民國111年 5月 5日 11:02:32 印製

資料來源：依據各直轄市、縣（市）政府消防局、各港務消防隊所報「液化石油氣消防安全檢查及違規取締」表彙編。

填表說明：本表由本署危險物品管理組編製1式2份，經陳核後，1份自存，1份送本署主計室，本署主計室應由網際網路上傳內政部統計處資料庫。