


「自衛消防編組應變能力驗證要點」修正重點



修正目的

彈性化
(執行期程)

(第12點第11款)

圖示化
(時間核算)

(第12點附錄3)

明確化
(檢核流程)

(第11點附錄2)



修正前

3階段執行期程有期限限制

推估避難時間名詞公式繁複

自衛消防編組行動流程無檢核內容



修正後

因應COVID-19防疫工作等

-地方單位規劃具體合理可行期程報中央主管機關備查。

因應避難弱者無法參與演練時間計算

-圖示化指引推估合理避難行動時間，評估避難安全。

因應自衛消防編組人力應變行動作業

-增訂自衛消防編組應變能力驗證各項行動檢核指引。