

內政部消防署 函

機關地址：23143新北市新店區北新路3段200號8樓

聯絡人：廖書鋒

聯絡電話：(02)81959119轉9333

傳真電話：(02)89114276

電子信箱：hrc@nfa.gov.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國109年4月7日

發文字號：消署危字第1091106416號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所詢公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所屋頂設置太陽能板疑義1案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴局109年3月25日南市消預字第1090006498號函。
- 二、查「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」（以下簡稱管理辦法）第15條第1項第3款、第21條第7款、第35條第1項第1款第2目之2、第70條第4款、第73條第2項第4款及第73條之1第1項第3款第2目等規定場所之屋頂應以輕質不燃材料覆蓋，係考量該類場所發生火災時，可能發生爆炸之情形，為使壓力能從上方釋放，藉以減輕對周圍之影響。
- 三、基此，若屬上開規定之屋頂，於其上方設置太陽能板，或將太陽能板加高設置於其上方，並不符合前述立法意旨及管理辦法規定。至旨揭場所設置屋頂之規定依據，若非屬應以輕質不燃材料覆蓋者（如：不燃材料、防火構造建造或符合免以輕質不燃材料覆蓋條件者），尚無不得設置太陽能板，惟該場所之結構計算應能承受設置太陽能板之重量。
- 四、本案事涉個案現場實質認定，請本諸權責辦理相關事宜。

正本：臺南市政府消防局

副本：

裝

訂

線