

液化石油氣燃氣導管施工標籤作業規定

一、為規範公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第七十三條第一項第一款第五目有關液化石油氣容器串接使用場所之燃氣導管施工標籤之規格及格式等事項，以利遵循，特訂定本作業規定。

二、燃氣導管施工標籤規格應符合下列規定：

- (一) 尺寸：八公分以上乘以四公分以上。
- (二) 材質：銅板紙（面）及鋁箔紙（底）。
- (三) 顏色：白底黑字。
- (四) 字型：標楷體十一型以上。
- (五) 標示方式：黏貼。
- (六) 格式如下：

八公分以上			
液化石油氣燃氣導管施工標籤			
技 術 士	姓名		
	電話		
	證照號碼		
施工日期	年	月	日
四公分以上			