

耐火匯流排審查表

廠商名稱				廠牌		型號	
審查結果		☐ 合格 ☐ 不合格					
種類		低壓匯流排					
基本資料	☐ 審核認可申請書		☐ 代理銷售證明、出廠證明及進口報單			備註： 同一型式以最大額定電流為審查基準	
	☐ 公司執照		☐ 駐外單位驗證證明、當地法院或公證公司公證				
	☐ 營利事業登記證		☐ 耐燃電線(匯流排)廠牌型錄				
	☐ 工廠登記證		☐ 正、側、背面圖(含照片)及說明資料				
	☐ 最近一次完稅證明		☐ 測試報告(第三公證機構:)				
	☐ 材質與 CNS 之對照表		☐ 加熱爐之時間-溫度曲線				
	☐ 中文(摘)譯本		☐ 施工注意事項(安全規範)及維修保養手冊				
試 驗 項 目		試 驗 標 準		試 驗 結 果		合	否
構 造		CNS 14286 (低電壓匯流排), 或同等以上品質者。					
導電性	導電體	CNS 14286 (低電壓匯流排)6.1節規定98%以上 CNS 11073(銅及銅合金板、捲片)					
溫 昇	導電體	CNS 14286 (低電壓匯流排) 7.1節規定55℃ 以下					
絕緣電阻	絕緣體	CNS 14286 (低電壓匯流排) 7.2節規定5MΩ 以上					
耐電壓	絕緣體	CNS 14286 (低電壓匯流排) 7.3節					
水平負載	導體、絕緣材料及排槽	CNS 14286 (低電壓匯流排) 7.5節					
垂直負載	支撐導體各部分	CNS 14286 (低電壓匯流排)7.6節					
衝 擊	熔 絲 絕緣體	CNS 14286 (低電壓匯流排)7.7節					
耐火試驗	絕緣電阻試驗		使用500V 直流絕緣電阻計測得之絕緣電阻值須符合下列規定。				
			☐ 低壓匯流排：				
			加熱前	50MΩ 以上			
			加熱完畢前	0.1MΩ 以上			
	耐 壓 試 驗		☐ 低壓匯流排：				
加熱前	1.5KV/1分						
加熱中	0.6KV/30分						
		加熱後	1.5KV/1分				

標		示		內		容	
用		途		消防安全設備緊急供電系統之配線			
產		品		規		格	
廠							
認		證		標		準	
製		造		日		期	
備註：							
低壓匯流排：所使用之電壓為直流電壓750V 以下，交流電壓600V 以下者。							