

液化石油氣消防安全檢查及違規取締(續)

中華民國112年 4月

單位：家、件次

區 域 別	違規取締件次														裁處件次				已收 繳罰 鍰件 次	強制 執行 件次
	合計	分銷商					分裝場		檢驗場		儲存 場所	串接使 用場所	消防安 全設備 檢查不 合格	其他違 規取締	合計	罰鍰	限期 改善	停業或 停止使 用		
		違規儲 存液化 石油氣	違規使 用逾期 容器	違規使 用偽造 合格標 示	非法分 裝液化 石油氣	其他分 銷商位 置構設 或安全 管理不 合格	違規灌 裝逾期 容器	其他分 裝場位 置構設 或安全 管理不 合格	容 器 檢 驗 不 實	其他檢 驗場位 置構設 或安全 管理不 合格	儲 存 場 所 位 置 構 造 或 安 全 管 理 不 合 格	串 接 使 用 場 所 位 置 構 造 或 安 全 管 理 不 合 格								
總 計	29	24	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	34	33	1	—	32	3
新 北 市	21	19	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	21	21	—	—	19	1
新 臺 北 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	2	—
桃 園 市	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
臺 中 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺 南 市	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
高 雄 市	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	6	2
臺 灣 省	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	3	—
宜 蘭 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新 竹 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
苗 栗 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
彰 化 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
南 投 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
雲 林 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
嘉 義 縣	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—
屏 東 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
臺 東 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
花 蓮 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
澎 湖 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基 隆 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新 竹 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嘉 義 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福 建 省	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
金 門 縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
連 江 縣	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
消防署所屬	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基隆港	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺中港	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高雄港	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
花蓮港	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

民國112年 5月17日 15:52:41 印製

資料來源：依據各直轄市、縣（市）政府消防局、各港務消防隊所報「液化石油氣消防安全檢查及違規取締」表彙編。

填表說明：本表由本署危險物品管理組編製1式2份，經陳核後，1份自存，1份送本署主計室，本署主計室應由網際網路上傳內政部統計處資料庫。