

液化石油氣消防安全檢查及違規取締(續)

中華民國108年 2月

單位：家、件次

區 域 別		違規取締件次													裁處件次				已收 繳罰 件次	強制 執行 件次	
		合計	分銷商					分裝場		檢驗場		儲存 場所	串接使 用場所	消防安 全設備 檢查不 合格	其他違 規取締	合計	罰鍰	限期 改善			停業或 停止使 用
			違規儲 存液化 石油氣	違規使 用逾期 容器	違規使 用偽造 合格標 示	非法分 裝液化 石油氣	其他分 銷商位 置構造 設備或 安全不 合格	違規灌 裝逾期 容器	其他分 裝場位 置構造 設備或 安全不 合格	容 器 檢 驗 不 實	其他檢 驗場位 置構造 設備或 安全不 合格	儲 存 場 所 位 置 構造或 安全不 合格	串接使 用場所 位 置 構造或 安全不 合格								
總 計		48	37	3	—	—	2	—	—	—	—	—	6	—	—	45	45	—	—	33	16
新 北 市		22	21	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	22	—	—	11	3
新 臺 北 市		5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3	—
桃 園 市		7	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	7	7	—	—	3	—
臺 中 市		1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
臺 南 市		2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	2	—
高 雄 市		5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	11	12
臺 灣 省		6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8	8	—	—	3	1
宜蘭縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新竹縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
苗栗縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
彰化縣		3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—
南投縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
雲林縣		2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
嘉義縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
屏東縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
臺東縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
花蓮縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
澎湖縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基隆市		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
新竹市		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—
嘉義市		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福建省		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
金門縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
連江縣		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
消防署所屬		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基隆港		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺中港		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高雄港		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
花蓮港		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

填表

審核

業務主管人員
主辦統計人員

機關首長

民國111年 5月 5日 11:39:15 印製

資料來源：依據各直轄市、縣（市）政府消防局、各港務消防隊所報「液化石油氣消防安全檢查及違規取締」表彙編。

填表說明：本表由本署危險物品管理組編製1式2份，經陳核後，1份自存，1份送本署主計室，本署主計室應由網際網路上傳內政部統計處資料庫。